

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	9952 61		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	66,4
Energie-Effizienzklasse		[-]	B
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	22,6
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	C
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	76,3
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	85,1
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	B
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m³/h]	220
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m³/h]	370
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m³/h]	535
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, \text{ min. Normalst}}$	[dB]	45
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, \text{ max. Normalst}}$	[dB]	56
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, \text{ Intensivstufe}}$	[dB]	64
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	0,36
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,2
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	[-]	68,7
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m³/h]	309,8
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	374
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	142,3
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	5,6

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	427
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	5,6